



(asbl/vzw)

Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - BELGIUM
Tel : 32 2 234 36 10 Fax: 32 2 234 36 17

Email : cert@anpi.be

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

1134 - CPD - 121

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

Optical Smoke Alarm Device BENTEL ASD20

(Conventional detector)

Variant: BENTEL KSD20

(6 VDC Lithium battery)

**Fire Detection / fire alarm – Fire safety - components
Smoke Alarm device (detectors)**

placed on the market by

DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD

3301 Langstaff Road
Concord, ONTARIO L4K 4L2
CANADA

and produced in the factory

TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS s.r.o.

Trading as Tyco Fire Protection Products
Osvobozeni 363 – 679 02 RAJECKO
CZECH REPUBLIC

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body **ANPI** has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the standard (*resp. in*)

EN 14604: 2005/AC: 2008

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on **23-08-2012** and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Brussels, the 23rd of August 2012



Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général of ANPI

EG-CONFORMITEITSCERTIFICAAT**CERTIFICAT DE CONFORMITE CE****1134 – CPD – 121**

Bij toepassing van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproducten Richtlijn - BPR) gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993, werd er vastgesteld dat het bouwproduct

Optische Rookmelder – Onafhankelijke detector

BENTEL ASD20

(conventionele woningdetector)

Variante:**BENTEL KSD20**

(6 VDC Lithium batterij)

Brandmelding en Brandalarmstelsels - Fire safety Component – Onafhankelijke Rookmelder op de markt gebracht door

En application de l'article 2 de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction - DPC) amendée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le produit de construction

Détecteur optique de fumée – Détecteur Autonome

BENTEL ASD20

(détecteur domestique conventionnel)

Variante:**BENTEL KSD20**

(6 VDC Lithium batterie)

Détection incendie / alarme incendie – Sécurité au feu Composant – Dispositif d'Alarme de fumée (détecteur) mis sur le marché par

DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD
3301 Langstaff Road
Concord, ONTARIO L4K 4L2
CANADA

vervaardigd in de fabriek van

produit dans l'usine de

TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS s.r.o.
Trading as Tyco Fire Protection Products
Osvobozeni 363 – 679 02 RAJECKO
CZECH REPUBLIC

door de fabrikant onderworpen is aan een productiecontrole in de fabriek evenals aan extra controle van, volgens een voorgeschreven programma, in de fabriek genomen monsters en dat de erkende instantie – **ANPI** – de volgende taken heeft uitgevoerd: typeonderzoek van het product, initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek, permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

est soumis par le producteur à un contrôle de la production en usine et à des essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine selon un plan d'essais prescrits et que l'organisme agréé – **ANPI** – a procédé aux essais de type initiaux du produit, à l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, à la surveillance continue, à l'évaluation et à l'acceptation du contrôle de la production en usine

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de conformiteitsattestering en de productprestaties zoals omschreven in bijlage ZA van de norm

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation de conformité et les performances du produit telles que décrites à l'annexe ZA de la norme

EN 14604: 2005/AC: 2008

toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet.

ont été mises en œuvre et que le produit satisfait à toutes les exigences requises.

Dit certificaat werd voor het eerst op **23-08-2012** uitgereikt en blijft gelden zolang de bepalingen van de geharmoniseerde norm in referentie evenals de productiecontrole in de fabriek niet op significante wijze gewijzigd worden.

Ce certificat a été émis pour la première fois le **23-08-2012** et reste valable aussi longtemps que les conditions définies dans la norme harmonisée sous référence ou le contrôle de production en usine ne sont pas modifiés de manière significative.

Brussel, 23 augustus 2012

Bruxelles, le 23 août 2012

Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général de ANPI